

No. Fail: JBPM/IP/BKK:700-7/2/21-26 (22)
(PEMBAHARUAN: KELAPAN BELAS)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

SMOKE EXTRACTION SYSTEM (AXIAL FAN)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

**BS EN 12101-3: 2002, BS EN 12101-3: 2015
& AS 4429: 1999**

Syarikat Berdaftar
Registered company

ELTA FANS MALAYSIA SDN BHD (714973-T)
No. 147, Jalan TUDM,
Kampung Baru Subang,
40150 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **08/09/2018 hingga 07/09/2019**

(PKPjB HARON BIN HJ TAHIR)
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 30 Ogos 2018

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan
seperti dalam Lampiran A1



CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2008
CERT. NO: AR 5037



CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2008
CERT. NO: AR5037

No. Fail: **JBPM/IP/BKK:700-7/2/21-26 (22)**
No.Siri: **AK/AFAN/421/2006 (P18)**

LAMPIRAN A1

Jenama	: ELTA
Model & Spesifikasi	: AXIAL FAN
Nama & Alamat Pengeluar	: ELTA FANS MALAYSIA SDN BHD
No. Laporan Ujian/Tarikh	: BSRIA (UK) 18153B/1 (04/2005), 19170/14 (05/2005), 18153B/2 (04/2005), 19170/15 & 16 (07/2006), 19170/17 & 18 (04/2010), CSIRO BCE DOC. 01/429 (12/2011), BCE DOC.01/061 (02/2011), CMIT (C) – 2004291 (07/2004), 0086-CPD-493001 (20/08/2008), CMMT (C) – 2007-095 (03/2007), CMTT (C) – 2007-090 (03/2007), BSI 0086-CPR-587097 (27/06/2017)
Skim Persijilan Barangan	: -----
Had Kegunaan	: PENDAWAIAN HENDAKLAH DARI JENIS 'FIRE RESISTANT CABLE' DAN PENGGUNAAN SEPERTIMANA SPESIFIKASI UJIAN SERTA MEMATUHI UBBL 1984. PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.



Tempoh sah perakuan: **08/09/2018 hingga 07/09/2019**